

Inpreken RC Ruimtelijk en Economisch domein
Gemeente Alphen aan den Rijn
25 maart 2025



Geachte commissieleden,

In vervolg op de aanvullende brief van B&W aan u van 21 maart, willen wij graag ook aanvullend reageren op enkele genoemde punten in deze brief:

Punt 4 in de brief: Geluid

Afgezien dat wij geen Dorpsoverleg Zoeterwoude zijn, maar Dorpsoverleg Groenendijk, valt ons op dat nu al een voorwaarde aan de geluidsmetingen wordt toegevoegd. Het reeds aanwezige omgevingsgeluid zou uit de toekomstige dB metingen “modelmatig weg gefilterd worden”. Daar zijn wij het niet mee eens. De directe omwonenden hebben nu al geluid van de N11, het spoor, Heineken en andere bedrijven. Het elektriciteitsstation komt hierbij en wij wensen dat het totale gemeten geluidsniveau (inclusief de toeslag van het laag frequente geluid) niet boven de wettelijke normen uitkomt.

Wij willen de komende weken in overleg met Tennet, Liander en gemeente om voorafgaand aan uw vaststelling, goede schriftelijke afspraken maken over de geluidmetingen en bijbehorende eisen.

Punt 6 : Landschapsplan

De reactie leest hier als een reactie rechtstreeks van Tennet-Liander. Er wordt niet ingegaan op een mogelijke verkeerde weging van de wensen van omwonenden, omdat zij zo dichtbij wonen. Het compromis is volgens ons nauwelijks een compromis, het is het minimale wat gedaan moet worden. Te grote zettingen van een aardewal zijn geheel niet aangetoond, wij weten dat de ondergrond daar bestaat uit zanderige klei. Technici hebben ons gewezen op zondig een plaatselijke ontlastplaat boven de leidingen en onder de aardenwal. Verhitting van kabels is eenvoudig te voorkomen door deze in een zandsleuf te leggen. Kortom, er wordt volgens ons onvoldoende moeite gedaan om een betere oplossing voor de omwonenden te realiseren.

Wij willen de komende week in overleg met Tennet, Liander en gemeente om voorafgaand aan uw vaststelling, goede schriftelijke afspraken maken over het landschapsplan.

Punt 7: Ophoging terrein

De genoemde ophoging van 80 cm wordt naar onze mening gebagatelliseerd tot egaliseren. Met egaliseren hebben wij geen moeite, wel met substantieel verhogen. Waterveiligheid kan volgens ons niet aan de orde zijn. Als het water in de sloten rondom het Elektriciteitsstation stijgt loopt de water als snel over in de lager gelegen Hoogeveensevaart. Als deze vaart 0,5 m in niveau steigt, dan loopt het water eerder het de

Hoogeveensepolder bij Benthuizen in, dat dat het op het maaiveld loopt bij het Elektriciteitsstation. Deze polder is 3 m diep en 3500 ha groot, dus onvoldoende waterveiligheid in de Barrepolder is volgens ons een onrealistisch scenario.

Wij willen de komende weken in overleg met Tennet, Liander en gemeente om voorafgaand aan uw vaststelling dit hoogteaspect te betrekken bij goede schriftelijke afspraken over het landschapsplan.

Onze eerder inbreng over de inrichting van de rest van Barrepolder en een 'echte' intentieverklaring over de ontsluiting via Heineken blijven ongewijzigd.

Namens Dorpsoverleg Groenendijk (Hazerswoude Rijndijk West),
Ben Oostdam